

遠東科技中心 AB 棟大樓 114 年 02 月~03 月份機電消防維護工作報告

一、114 年 02 月份工作報告：

- 1、02 月 04 日：緊急處理 A 棟 1F 卸貨區#1 昇降平台基座積水抽取排除。
- 2、02 月 05 日：維修 A 棟 1F 卸貨區#1 昇降平台區水管接頭斷裂重新接管
- 3、02 月 06 日：維修 B1 停車場#457 車位排風機運轉有異聲重新調校皮帶正常。
- 4、02 月 10 日：B1 停車場排風機支架角鋼貼斷裂重新焊接。
- 5、02 月 12 日：鉅翔空調巡視 AB 棟頂樓冷卻水塔風扇馬達更換皮帶 x4。
- 6、02 月 19 日：維修更換 B 棟 8F 及 9F 新鮮空氣機馬達皮帶各 x2。
- 7、02 月 19 日：B3 停車場#97 車位抽風機阻風擋板脫落重新固定。
- 8、02 月 24 日：A 棟 8F 男廁門口左側壁磚澎共暫用膠帶固定。
- 9、02 月 25 日：鼎堯公司 B3 污廢水放流池 B 泵馬達及切換開關故障更新。
- 10、02 月 36 日：中庭區地磚及邊角處破損水泥修補。

二、114 年 03 月份工作報告：

- 1、03 月 05 日：B2 停車場車位警示紅外線感應重新移位固定。
- 2、03 月 10 日：維修 A 棟 1F 男廁#5 小便斗落水頭滲水購料更新。
- 3、03 月 11 日：鼎堯 B3 污廢水設備維護保養更換放流池 B 泵積熱電驛 x1。
- 4、03 月 12 日：B 棟 9F 貨梯陽台鐵捲門查修線路線圈更換。
- 5、03 月 14 日：B 棟 1F 卸貨區#1, #2 升降平台支架軸承添加黃油。
- 6、03 月 20 日：B 棟 151 號 4F (B1) 主機管路滲水通知廠戶自行維修。
- 7、03 月 26 日：B 棟頂樓 6-10F 冷卻水塔#4 風扇馬達皮帶損壞更新。
- 8、03 月 27 日：AB 棟 5F 更換男女廁所天花板排風機各 1。
- 9、03 月 27 日：維修 A 棟 1F 男廁#2 小便斗感應器故障更換新品。
- 10、03 月 28 日：A 棟頂樓 6-10F 冷卻水塔#1 風扇馬達運轉有異聲研判馬達軸承故障已通知廠商維修。

※資料至 114 年 03 月 31 日止。

填表人：駿羽消防有限公司 張勝航